



FLÜSSIGKEITSLACKAGEN WARNSYSTEME

FG-ALS8

Alarm- und Ortungseinheit mit acht Zones

Produktdatenblatt



- ▶ Leckerkennung mit Ortung
- ▶ 8 unabhängige Zones
- ▶ Zeitgleiche Erkennung von 8 Lecks
- ▶ Touchscreen-Display
- ▶ MODBUS/JBUS-Integration

Beschreibung

Die FG-ALS8 Alarm- und Ortungseinheit mit acht Zones ist für die Verwendung mit den analogen Sensorkabeln von TTK vorgesehen: FG-ECS, FG-ACS und FG-ECX, FG-ACX zur direkten Erkennung und Ortung von Flüssigkeitslecks (Wasser, Basen oder Säuren).

Bei Austritt von Flüssigkeit oder einer Störung an den Sensorkabeln in einer Zone reagiert die Einheit wie folgt:

- Es wird ein akustischer Alarm ausgelöst, und ein Relais wird aktiiert.
- Auf dem Touchscreen werden der betroffene Zone, der Ort des Lecks (auf einen Meter genau) sowie Einzelheiten zur Störung angezeigt (Art der Störung: Leck oder Kabelbruch).
- Über MODBUS /JBUS wird ein Ereignisbericht an das BMS gesendet.

Funktionen und Vorteile

FUNKTIONSMERKMALE

- Mit der FG-ALS8 Einheit können bis zu 100 Meter Sensorkabel pro Zone überwacht werden.
- Auf dem 4.3"-Touchscreen lässt sich der Systemzustand bequem ablesen.
- Es stehen 8 Zones zur Verfügung.
- 9 Relais stehen zur Verfügung, 8 für Lecks und 1 bei Diskontinuität.
- Zur Kommunikation mit einem BMS steht eine serielle RS485-Schnittstelle mit MODBUS /JBUS-Kommunikationsprotokoll zur Verfügung.

VORTEILE

- Präzise Leckageortung auf einen Meter genau.
- Entdeckt Störungen durch Kabelbruch.
- Kompatibel mit vorhandenen Überwachungssystemen.
- Bedienerfreundliches System – Die Systemeinstellungen können über Untermenüs, die vom Startbildschirm aus erreichbar sind, angepasst werden.
- Die FG-ALS8 Einheit ist präzise und äußerst einfach zu bedienen, ideal für kleine und mittlere Anwendungen, bei denen die Lage des Lecks zuverlässig geortet werden muss.


Technische Daten

Kompatibilität	Analoge Sensorkabel: FG-ECS, FG-ECX, FG-ACS, FG-ACX
Typ des Kabelmantels	ABS-Flammschutz nach UL94V0
Betriebstemperatur	-5°C bis 55°C
Physische serielle Schnittstelle	Optoisolierter RS485-Ausgang (zweiadrig)
Serielle Verbindungsparameter	9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, kein Prüfbit
Unterstütztes Protokoll	MODBUS, Funktion 3
Relaistyp: Leck + Kabelbruch	5 SPDT Einfachkontakt NO-NC
Max. Schaltspannung des Relais	125VAC und 220VDC
Relais max. Schallleistung	60W (30W x 2A)
Leistungsaufnahme	10W
Spannungsversorgung	100-240VAC, 50/60Hz, 0.25A
Dimension	220 x 200 x55mm

FG-ALS8 Alarm- und Ortungseinheit mit acht Zones



Elektrische Spezifikation

Stromversorgung	N : Neutral / L : Pol /  : Erde
RS485	R1 : COM / R2 : RT+ / R3 : RT-
Kabelbruch-Relais	R1 : NO / R2 : COM / R3 : NC
Leckage-Relais	R1 : NO / R2 : COM / R3 : NC
FG-CLC Anschlusskabel	A: Grüne Litze / B: Weiße Litze / C : Schwarze Litze / D : Rote Litze

Bestellinformationen

FG-ALS8	Alarm- und Ortungseinheit mit acht Zones
FG-ECS, FG-ACS und FG-ECX, FG-ACX	Wasser- oder Säure-Sensorkabel in 3 m, 7 m und 15 m Länge
Zubehör:	
FG-CLC	Anschlusskabel mit 3,5 Meter Länge
FG-TMX	Abschlussstecker
CF-EC100	100 Befestigungsklammern mit Kleber
ES-EC	40 Schilder

Zertifikate



Die FG-ALS8 Einheit erfüllt die Anforderungen aller Euronormen gemäß EN61000-6-2 / EN61000-6-3/EN61000-3-2/EN61000-3-3.

Alle Anschlüsse in der FG-ALS8 Alarm- und Ortungseinheit sind im spannungslosen Zustand der digitalen Steuereinheit FG-NET auszuführen.

Lesen Sie die Schritte zur Montage der FG-ALS8 Alarm- und Ortungseinheit sorgfältig durch.

Bei der Erstellung dieser Dokumentation, die ausschließlich zu Werbezwecken dient, wurden alle Anstrengungen unternommen, um eine technische Fehlerfreiheit zu gewährleisten. TTK gewährleistet jedoch nicht, dass die darin enthaltenen Angaben frei von Irrtümern oder Fehlern sind und übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung. TTK kann nur im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen haftbar gemacht werden. Sie haftet weder für Folgeschäden noch für indirekte Schäden, die sich aus dem Verkauf, Weiterverkauf, dem Gebrauch oder dem fehlerhaften Gebrauch des Produktes ergeben. Es bleibt dem Anwender überlassen, die Funktionstüchtigkeit des Produktes für den gewünschten Zweck zu überprüfen. FG-NET, FG-SYS und TOPSurveillance sind Marken von TTK S.A.S. © TTK 2020

- **TTK S.A.S.** / 19, rue du Général Foy / 75008 Paris / France / T : +33.1.56.76.90.10 / F : +33.1.55.90.62.15 / www.ttk.fr / ventes@ttk.fr
- **TTK UK Ltd.** / 3 Luke Street / London EC2A 4PX / United Kingdom / T : +44 207 729 6002 / F : +44 207 729 6003 / www.ttkuk.com / sales@ttkuk.com
- **TTK Pte Ltd.** / #10-08, Shenton House, 3 Shenton Way / Singapore 068805 / T: +65.6220.2068 / M: +65.9271.6191 / F: +65-6220.2026 / www.ttk.sg / sales@ttk.sg
- **TTK Asia Ltd.** / 2107-2108 Kai Tak Commercial Building / 317 Des Voeux Road Central / Hongkong / T: +852.2858.7128 / F: +852.2858.8428 / www.ttkasia.com / info@ttkasia.com
- **TTK Middle East FZCO** / Building 6EA, Office 510 PO Box 54925 / Dubai Airport Free Zone / UAE / T: +971 4 70 17 553 / M: +971 50 259 66 29 / www.ttkuk.com / cgalmiche@ttk.fr
- **TTK Deutschland GmbH** / Berner Strasse 34 / 60437 Frankfurt / Deutschland / T : +49(0)69-95005630 / F : +49(0)69-95005640 / www.ttk-gmbh.de / vertrieb@ttk-gmbh.de
- **TTK North America Inc** / 1730 St Laurent Boulevard Suite 800 / Ottawa, ON, K1G 5L1 / Canada / T : +1 613 566 5968 / www.ttkcanada.com / info@ttkcanada.com
- **Thomas Sales & Marketing Inc. TTK Master Distributor For USA** / 7200 W 66th St / Bedford Park, IL 60638 / The United States / T: +1 630-518-4724 / www.ttkusa.com / dmolk@ttkusa.com